

АКТ ПРОВЕРКИ

технической укрепленности и антитеррористической защищенности
административных зданий образовательных учреждений городского округа ЗАТО
Межгорье Республики Башкортостан и соответствия их требованиям пожарной
безопасности

г.Межгорье

«31» августа 2016 г.

На основании ч.2 ст. 21 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», заместителем прокурора ЗАТО г.Межгорье советником юстиции Тереховым И.С., помощником прокурора ЗАТО г.Межгорье Лотховым М.В. в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №2» городского округа ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан с 01.08.2016 по 20.08.2016 проведена проверка технической укрепленности и антитеррористической защищенности административных зданий образовательных учреждений городского округа ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан и соответствия их требованиям пожарной безопасности.

Проверка проводилась с привлечением:

- начальника ПЦО ОВО по ГО ЗАТО г.Межгорье - филиала ФГКУ УВО МВД по Республике Башкортостан капитана полиции Суфьянова М.А.;
- инспектора отделения профилактики пожаров ФГКУ «Специальное управление ФПС №103 МЧС России» Яськова О.С.;
- государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС №103 МЧС России» по пожарному надзору Бакеева П.И.;
- представителей проверяемой организации: заведующая МАДОУ Д\с №2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан Арсланова Л.Р.

1. В ходе проведенной проверки выявлены следующие нарушения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и муниципальных правовых актов по пожарной безопасности, определяющих правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности в помещениях МАДОУ Д\с №2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан (ул.Ильмяшевская, д.9):

- в нарушение подпункта «б» пункта 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации «О противопожарном режиме» от 25.04.2012 № 390 (далее – «ППР в РФ») створка двери эвакуационного выхода группы «Фиалка» заблокирована;
- в нарушение подпункта «е» пункта 23 «ППР в РФ» в помещении группы «Одуванчик» ограничен доступ (расположен детский стол) к пожарному крану №3;
- в нарушение подпункта «б» пункта 36 «ППР в РФ» створка двери

эвакуационного выхода из группы «Подснежник» заблокирована;

- в нарушение пункта 20 «ППР в РФ» на дверях складских помещений, расположенных на территории не обеспечено наличие обозначения категории по взрывопожарной опасности.

МАДОУ Д\с №2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан входит в перечень объектов с массовым пребыванием людей утвержденный комиссией в 2015 года. Согласно Постановления Правительства РФ от 25.03.2015 года №272 - подготовлен и утвержден паспорт безопасности, объекту присвоена 2 категория.

2. В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований технической укрепленности и антитеррористической защищенности на объекте МАДОУ Д\с №2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан (ул.Ильмяшевская, д.9):

- руководством учреждения за 7 месяцев 2016 года меры, направленные на приведение объекта в соответствие с требованиями по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей, не принимались, дополнительное финансирование в органах местного самоуправления не запрашивалось;

- в нарушение п. 3.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», ограждение территории объекта имеет повреждения (на 2-х калитках отсутствуют металлические запирающиеся устройства; с тыльной стороны объекта нарушена целостность ограждения путем ее завала);

- в нарушение п. 6.48. СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общие здания и сооружения», пункт 8, части 1 статьи 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 время работы тревожной кнопки «КЭВНП» на объекте с выводом на ПЦО ОВО по ГО ЗАТО город Межгорье – филиала ФГКУ УВО МВД по РБ составляет– **45,75 час., ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 16:45 час до 19:00 час.**;

- в нарушение п. 6.48 СП. 118.13330.2012 в здании отсутствует помещение охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, пожарной и тревожной сигнализацией и каналом передачи тревожных сообщений в органы внутренних дел (вневедомственной охраны) или ситуационные центры «Службы 112»;

- в нарушение подпункта «а» пункта 23, пункта 30 Требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 №272 на объекте отсутствует система видеонаблюдения;

- в нарушение подпункта «б» пункта 23, пункта 31, пункта 33 Требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 №272 на объекте отсутствует системы оповещения по информированию людей при угрозе совершения или о совершении террористического акта;

- в нарушение пункта 29 Требований к антитеррористической защищенности

мест массового пребывания людей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 №272 на объекте отсутствуют систематизированные информационные стенды (табло) содержащие в совокупности схему эвакуации при чрезвычайных ситуациях, телефоны правообладателя объекта, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности.

Заместитель прокурора ЗАТО

советник юстиции

И.С. Терехов

Помощник прокурора ЗАТО

юрист 2 класса

Начальник ПЦО ОВО по ГО ЗАТО г.Межгорье

– филиала ФГКУ УВО МВД по Республике Башкортостан

М.В. Лотхов

капитан полиции

М.А. Суфьянов

Инспектор отделения профилактики пожаров

ФГКУ «Специальное управление ФПС №103 МЧС России»

лейтенант внутренней службы

О.С. Яськов

Государственный инспектор

ФГКУ «Специальное управление ФПС №103 МЧС России»

по пожарному надзору

майор внутренней службы

П.И. Бакеев

Представителей проверяемой организации –
заведующий МАДОУ Д/С №2 ЗАТО Межгорье
Республики Башкортостан

05.09.2016г.

Л.Р. Арсланова

К акту составлена фототаблица на 6 л.

Копию Акта получил, срок и порядок обжалования разъяснен