



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ЗАТО г. Межгорье

ул. Цветочная, 8, г. Межгорье, 453570

Заведующему муниципального
автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский
сад №2» городского округа закрытое
административно территориальное
образование город Межгорье
Республики Башкортостан

Арслановой Л.Р.

28.04.2018 № 7-02-2018/15

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

Прокуратурой ЗАТО г.Межгорье в соответствии с поручением Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 26.03.2018 №74/1-13-2018 проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в МАДОУ Д/С №2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан, в ходе которой были выявлены нарушения.

В силу статьи 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

В соответствии со статьями 1-3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ), под требованиями пожарной безопасности понимаются специальные условия технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом. Обеспечение противопожарного режима достигается путем соблюдения установленных нормативными правовыми актами по пожарной безопасности требований пожарной безопасности.

Частью 2 статьи 37 Федерального закона № 69-ФЗ предусмотрено, что юридические лица обязаны разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, соблюдать требования пожарной безопасности, а также содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, установлены требования пожарной безопасности, определяющие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц,

государственного и муниципального имущества от пожаров, принят Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон №123-ФЗ), который определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты, в том числе к зданиям и сооружениям.

Согласно частям 2-3 статьи 4 Федерального закона №123-ФЗ, к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К иным нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований указанного Федерального закона.

Строительные нормы и правила, не теряя своего технического характера, имеют качественные признаки нормативного правового акта, предусмотренного частью 2 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ, содержат технико-юридические нормы, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, и применяются в нормативном единстве с данным Законом.

В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в случае, если положениями указанного Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений указанного Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений указанного Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования указанного Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Поскольку здание МАДОУ Д/С №2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан спроектировано и построено в соответствии с ранее действовавшими требованиями строительных норм и правил в области пожарной безопасности, а данные о производстве капитального ремонта, реконструкции или техническому перевооружению отсутствуют, в отношении указанного объекта защиты продолжают применяться ранее действующие нормативные документы, в том числе строительные нормы и правила, на основании которых

разрабатывалась проектная и техническая документация на указанное здание. Требования новых, действующих в настоящее время строительных норм и правил, в области обеспечения пожарной безопасности на данный объект защиты применяются с учетом особенностей, предусмотренных частью 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Так, в ходе проведенной проверки в здании МАДОУ Д/С №2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан (образовательное учреждение) выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1. В образовательном учреждении не обеспечена периодичность осмотра огнетушителей, крепление огнетушителя в группе «Василек» не обеспечивает возможности его использования, что является нарушением требований пункта 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (Далее – ППР в РФ);

2. В образовательном учреждении в складском помещении на 2-ом этаже расстояние от дымового пожарного извещателя до близлежащих предметов оставляет менее 0,5 м., что является нарушением требований пункта 13.3.6 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (Далее - СП 5.13130.2009);

3. В образовательном учреждении в раздевалке и в спальном помещении группы «Тюльпанчик» отсутствует свободный доступ к ручному пожарному извещателю (установлены различные предметы), что является нарушением требований пункта 12.42 Норм пожарной безопасности НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (Далее – НПБ 88-2001), пункта 13.13.2 СП 5.13130.2009;

4. В образовательном учреждении в резервной группе на 1-ом этаже здания детского сада, в раздевалке группы «Ромашка» ковры на путях эвакуации не прикреплены надежно к полу, что является нарушением требований пункта 39 ППР в РФ;

5. В образовательном учреждении не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей (далее – СОУЭ) при пожаре, а именно: система оповещения самопроизвольно отключилась по истечении 1,5 мин после запуска, т.е. система не обеспечивает свою работоспособность в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону, что является нарушением требований пункта 61 ППР в РФ, пункта 3.9 Норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)" утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 20.06.2003 № 323, зарегистрирован в Минюсте России 27.06.2003 № 4837 (Далее - НПБ 104-03), части 7 статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (Далее – ФЗ № 123).

6. В образовательном учреждении при имитации срабатывания систем СОУЭ от ручного пожарного извещателя в коридоре на первом этаже, уровень

постоянного шума и шума издаваемый звуковыми оповещателями в помещениях групп на 1-ом этаже и 2-ом этажах здания составил менее 75 дба. (фактически 63 дба.), что является нарушением требований пунктов 3.14, 3.22. НПБ 104-03 пунктов 4.1, 4.8 свода правил СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования к пожарной безопасности (Далее - СП 3.13130.2009), части 4 статьи 84 ФЗ № 123;

7. В СП 5.13130.2009 на 2-ом этаже у эвакуационного выхода на кровлю здания из спального помещения резервной группы расположены различные предметы (цветы в кашпо), что является нарушением требований пунктов 23 (ж), 36 ППР в РФ.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах своей компетенции.

Таким образом, выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении должностными лицами образовательного учреждения возложенных на них обязанностей, которые привели к многочисленным нарушениям в области пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры к устранению выявленных нарушений в области пожарной безопасности, технической укрепленности и антитеррористической защищенности учреждения.

2. Принять меры по устранению нарушений требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.

3. При дальнейшей эксплуатации объекта, обеспечить соблюдение в МАДОУ Д\с №2 городского округа ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан неукоснительное соблюдение национальных стандартов, норм и правил, а также сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил) в области пожарной безопасности.

4. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, допустивших выявленные нарушения требований в области пожарной безопасности, технической

укрепленности и антитеррористической защищенности учреждения к дисциплинарной ответственности.

Представление подлежит безотлагательному рассмотрению с участием прокурора. В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

О результатах принятых мер сообщить прокурору ЗАТО г.Межгорье письменно в месячный срок, с приложением копий документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений.

Заместитель прокурора ЗАТО
советник юстиции



И.С. Терехов